

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 05179

Marca de conformidad
Esquema 5

**La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:**
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS, MARCA CONALCABLES	CABLE DÚPLEX PARALELO DE COBRE FLEXIBLE, AISLADO INTEGRAL EN PVC 60°C, 300 V, TIPO DÚPLEX CC-SPT Y DÚPLEX SPEAKER	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

COMPAÑÍA NACIONAL DE CABLES S.A.S. planta de **BOGOTÁ, COLOMBIA**
y comercializado por **COMPAÑÍA NACIONAL DE CABLES S.A.S.**

Calle 12 No. 41 - 09, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 5521/2014 y la RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE
(NUMERAL 20.2)

Fecha de Certificación: 31 / 10 / 2013
Fecha de Renovación: 18 / 12 / 2019
Fecha de Vencimiento: 18 / 12 / 2022

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 18 / 12 / 2020 y 18 / 12 / 2021



Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.*

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+ 574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05179

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 31 / 10 / 2013

FECHA DE RENOVACIÓN: 18 / 12 / 2019


FECHA DE VENCIMIENTO: 18 / 12 / 2022

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CONDUCTORES ELÉCTRICOS, MARCA CONALCABLES**

**FABRICADOS POR COMPAÑÍA NACIONAL DE CABLES S.A.S. – CONALCABLES,
UBICADA EN LA CALLE 12 No. 41 – 09, BOGOTÁ, COLOMBIA**

Tipo	Cable dúplex paralelo de cobre flexible, aislado integral en PVC 60°C, 300 V, Tipo Dúplex CC-SPT y Dúplex Speaker	
Referencia	Tipo Dúplex (CC-SPT): Calibres desde 22 AWG hasta 10 AWG	Tipo Dúplex (SPEAKER): Calibres desde 22 AWG hasta 12 AWG
Tensión Nominal	300 V	
Conductor	Cobre Suave	Cobre Suave y Cobre Estañado
Cableado	Flexible (Bunchado Clase J y K)	
Aislamiento	PVC	PVC Cristal
Temperatura de Operación	60°C	
Conformación	Dos (2) conductores paralelos, aislados integralmente	
Aplicación	Para conexión de electrodomésticos y extensiones	
Referencial	NTC 5521/2014 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)	

Atentamente,



Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
Certification CIDET Manager
VSUAREZ